濃 度 計 量 証 明 書

濃度計量証明事業所　福岡県知事登録第○○号
財団法人 有明環境整備公社
〒836-0057　福岡県大牟田市汐屋町15-15
TEL (0944)52-4466　FAX (0944)52-4485

共立産業(株)　様

環境計量士　田 中 弘

ご依頼のありました試料の計量結果を、下記のとおり証明いたします。

試 料 名: 排出水

試料受付日: 2010 年 6 月 29 日　[受付方法: 輸送]

試料採取日: 2010 年 6 月 28 日　時　分　[天候:　気温:　℃ 水温:　℃]

発 行 日: 2010 年 7 月 6 日　[発行番号: B 2100328]

計量の対象	単位	計量結果	計 量 の 方 法
pH(水温℃)		7.3(24℃)	JIS K 0102-12.1 ガラス電極法
BOD	mg/ℓ	4.1	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
COD	mg/ℓ	7.7	JIS K 0102-17 滴定法（高温酸性法）
SS	mg/ℓ	1未満	S46 環境庁告示第59号付表8 ろ過重量法
		以下余白	

備 考

○○未満は定量下限値を下回ったことを表します。

複写禁止