濃度計量証明書

濃度計量証明事業所　福岡県知事登録第45号
財団法人 有明環境整備公社
〒836-0057　福岡県大牟田市汐屋町5-15
TEL (0944)52-4466　FAX (0944)52-4485

共立産業（株）　様

環境計量士　田　中　弘

ご依頼のありました試料の計量結果を、下記のとおり証明いたします。

試　料　名：排出水
試料受付日：　2012 年　3 月　14 日　［受付方法：輸送
試料採取日：　2012 年　3 月　13 日　時　分　［天候：　気温：　℃　水温：　℃］
発　行　日：　2012 年　3 月　21 日　［発行番号：B 2111507　］

計量の対象	単位	計量結果	計量の方法
pH（水温℃）		7.9(19℃)	JIS K 0102-12.1 ガラス電極法
BOD	mg/ℓ	0.5未満	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
COD	mg/ℓ	6.5	JIS K 0102-17 滴定法（高温酸性法）
SS	mg/ℓ	1未満	S46 環境庁告示第59号付表8 ろ過重量法
		以下余白	

備　考

○○未満は定量下限値を下回ったことを表します。

複写禁止