濃 度 計 量 証 明 書

濃度計量証明事業所　福岡県知事登録第15号
一般財団法人 有明環境整備公社
〒836-0057　福岡県大牟田市汐屋町5-15
TEL (0944)52-4466　FAX (0944)52-4485

共立産業(株)　様　　環境計量士　田 中　弘

ご依頼のありました試料の計量結果を、下記のとおり証明いたします。

試 料 名：排出水

試料受付日：2012 年 10 月 31 日　[受付方法：輸送]

試料採取日：2012 年 10 月 30 日　時　分　[天候：　気温：　℃ 水温：　℃]

発 行 日：2012 年 11 月 7 日　[発行番号：B 2120837]

計量の対象	単位	計量結果	計 量 の 方 法
pH(水温℃)		7.9(23℃)	JIS K 0102-12.1 ガラス電極法
BOD	mg/ℓ	0.5未満	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
COD	mg/ℓ	6.1	JIS K 0102-17 滴定法（高温酸性法）
SS	mg/ℓ	1未満	S46 環境庁告示第59号付表9 ろ過重量法
		以下余白	

備 考

〇〇未満は定量下限値を下回ったことを表します。

複写禁止