濃 度 計 量 証 明 書

濃度計量証明事業所　福岡県知事登録第45号
一般財団法人 有明環境整備公社
〒836-0057　福岡県大牟田市汐屋町5-15
TEL (0944)52-4466　FAX (0944)52-4485

共立産業(株)　様　　環境計量士　田 中 弘

ご依頼のありました試料の計量結果を、下記のとおり証明いたします。

試 料 名：排出水

試料受付日：2014 年 5 月 21 日　[受付方法：輸送]

試料採取日：2014 年 5 月 20 日　時　分　[天候：　気温：　℃ 水温：　℃]

発 行 日：2014 年 5 月 28 日　[発行番号：B 2140205]

計量の対象	単位	計量結果	計 量 の 方 法
pH(水温℃)		7.9(21℃)	JIS K 0102-12.1 ガラス電極法
BOD	mg/L	0.5未満	JIS K 0102-21 及び JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
COD	mg/L	5.7	JIS K 0102-17 滴定法(高温酸性法)
SS	mg/L	1未満	S46 環境庁告示第59号付表9 ろ過重量法
		以下余白	

備 考　○○未満は定量下限値を下回ったことを表します。

控え